


№ поз.	Материал	Наименование	Кол.	Едн.	Замечания
1	ПЭ	Корпус насосной	1	шт.	
2	ПЭ	Люк утеплённый	1	компл.	"STYROFOAM"
3		Насос Q= 1.8 м3/час; H= 9 м	2	компл.	GRUNDFOS
4		Обратный клапан ДН65 ПН10	2	шт.	
5		Штиберная задвижка ДН65 ПН10	2	шт.	
6	н/ж	Напорный т/п ДН65 ПН10	1	компл.	
7	FRP	Платформа для обслуживания	1	компл.	рама н/ж
8		Лестница н/ж	1	шт.	
9		Направляющая труба насоса н/ж	4	компл.	
10	ПЭ	Подводящий т/п DE225 SDR17	1	шт.	
11	ПЭ	Выходная т/п ДН65 DE75	1	шт.	
12	ПЭ	Вентиляционный т/п длинный ДН100	1	шт.	
13	ПЭ	Вентиляционный т/п короткий ДН100	1	шт.	
14	ПЭ	Труба для датчика уровня ДН40	1	шт.	
15	ПЭ	Гильза электр. кабеля ДН40	3	шт.	
16		Поручень выдвижной н/ж	1	шт.	
17	ПЭ	Гаситель потока	1	шт.	
18		Выход датчика давления 3\4 дюйма	1	шт.	
19		Анкерный болт н/ж	6	шт.	
20		Подъёмная цепь насоса н/ж	1	шт.	
21		Подъёмный трос платформы н/ж	1	шт.	
22		Ж\Б основание	1	шт.	
23		Утеплительная плита "STYROFOAM" 50мм	1	шт.	
24		Разгрузочная плита	1	шт.	
25		Люк чугунный 25Т	1	компл.	900x900
26	ПЭ	Переходник ДН65_De75_ДН50_De63	1	шт.	

DETAIL E
SCALE 1:15



РАЗРАБОТАЛ A.Saar	ПОДПИСЬ	ДАТА 02.03.12	ФОРМАТ A4	МАСШТАБ: 1:60
ПРОВЕРИЛ E. Esop	ПОДПИСЬ	СТАДИЯ ПРОЕКТА	ИЗМЕНЕНИЯ	СТРАНИЦА 1/1
ЗАКАЗЧИК	[Signatures]			НАИМЕНОВАНИЕ: KHC 1200
ОБЪЕКТ ТОКСОВО	[Signature]			№ ЧЕРТЕЖА 160212_PU1200



Gaasi tee 11 / 75306 Rae vald / Harjumaa / Eesli
Tel: +372 684 1050 / Fax: +372 684 1051
e-post: info@krah-pipes.ee